



Ritad av: Mikael Leidstedt

Temperatur reglering PLC-styrning
10-30 grader Celsius, upplösning
1000 steg = 0,02 grader per steg.

Mikael Leidstedt
www.findthepeak.com

KONST.	DATUM 200723 1845	NÄSTA BLAD	BLAD 1
GRANSKAD	LITGÅVA	RITN.NR	